

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И.Иванова»
(ФГБОУ ВО Курская ГСХА)
(Инженерный корпус)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инва- лида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет			-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	есть			Не выявлено	К		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Отсутствует тактильная информация об учреждении	С	Изготовление и установка табличек выполненных шрифтом Брайля	ТР
2.4	Дверь (входная)	есть			Отсутствует кнопка вызова персонала, световой и звуковой маяк.	К,О,С,Г	Установка кнопки вызова, светового и звукового маяка	ТР
2.5	Тамбур	есть			Не выявлены			
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует тактильная информация об учреждении. На входной двери отсутствует световой и звуковой маяк.	К,О,С,Г	Изготовление и установка табличек выполненных шрифтом Брайля Установка светового и звукового маяка	ТР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N на плане	N фото	
Вход в здание	ДУ (С) ДЧ-И (К,О,Г)			Текущий ремонт

Комментарий к заключению: на входе в здание отсутствует: табличка информации, выполненная шрифтом Брайля, на входной двери - световой и звуковой маяк.