

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания  
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И.Иванова» (ФГБОУ ВО Курская ГСХА)  
(Инженерный корпус)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Не выделены контрастным цветом дверные проемы, дверные ручки одного цвета с дверным полотном. Отсутствуют: информирующие обозначения помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки; дублирование рельефными знаками; учебные парты с регулируемой высотой. Не установлены выключатели на	К,О,С,Г	Выделение контрастным цветом дверных проемов. Замена ручек на контрастные по цвету с дверным полотном. Устройство информирующих обозначения помещений рядом с дверью. Приобрести учебные парты с регулируемой высотой. Установить выключатели на положенной высоте.	Индивидуальное решение.

					положенной высоте.			
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			В актовом зале отсутствуют средства обеспечивающие полноценное восприятие демонстрационных, зрелищных, информационных, музыкальных программ и материалов. Отсутствуют места для инвалидов.	К,О, С, Г	Оборудованные текстовыми средствами связи, в том числе с бегущей строкой. Установка электронных носителей статической и динамической информации (табло, большие экраны, дисплеи и пр.), в т.ч. дублирующие звуковую информацию. Устроить места для инвалидов.	Индивидуальное решение
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть			Не выявлено			
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует обозначение помещения рядом с дверью, нет дублирования рельефными знаками Отсутствуют учебные парты с регулируемой высотой.	К,О,С,Г	Установить обозначение помещения в соответствии с нормативными требованиями и Приобрести учебные парты с регулируемой высотой.	Индивидуальное решение

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДП-И (О,Г) ВНД (К,С)			Индивидуальное решение

Комментарий к заключению: Зона обслуживания доступна полностью для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и с нарушениями слуха, временно не доступна для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках и инвалидов с нарушениями зрения.