

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И.Иванова» (ФГБОУ ВО Курская ГСХА)
(Инженерный корпус)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	нет			Ширина дверного проема меньше нормы, кабины не предназначены для инвалидов на колясках, нет поручней, визуального обособления зон, вешалки для костылей, нет устройств информации, сигнализации и связи (визуальных, тактильных, звуковых)	К,С,О	Расширение дверных проемов, оборудование санузлов	Индивидуальное решение
5.2	Душевая/ванная комната	нет			-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			Не выявлено			
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нет устройств информации, сигнализации и связи (визуальных, тактильных, звуковых).	К,С,О	Установка устройств информации, сигнализации и связи (визуальных, тактильных, звуковых). Переоборудов	Индивидуальное решение

				Санузлы не оборудованы.		ание туалетных комнат.	
--	--	--	--	----------------------------	--	------------------------------	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г) ВНД (К,О,С)			Индивидуальное решение

Комментарий к заключению: **В санитарно-гигиеническом помещении требуется расширение дверных проемов, установка поручней, демонтаж порогов, установка устройств информации, сигнализации и связи (визуальных, тактильных, звуковых) для категорий К, С, О переоборудование туалетных комнат.**