

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И.Иванова» (ФГБОУ ВО Курская ГСХА)
(Столовая «Нива»)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Отсутствует предупредительная информация о препятствии визуальная и тактильная (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей). В вестибюле отсутствуют текстофон и звуковой информатор (по типу телефон-автоматов) и пандус.	С,К,О	Устройство предупредительная информация о препятствии. В вестибюле установить мобильный пандус, текстофон и звуковой информатор.	Индивидуальное решение
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Отсутствуют: на перилах - рельефные обозначения этажей; на поручнях - завершающие части движения. Отсутствует предупредительная информация о препятствии	О, С	Нанесение тактильных средств. Устройство на перилах на поручнях завершающих частей движения.	Индивидуальное решение

3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Отсутствует пандус	К	Устройство пандусов	Индивидуальное решение
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-	-	-	-
3.5	Дверь	Есть			Отсутствуют информирующие обозначения помещений. Порог в дверном проеме более 0,025 м.	К,С,О	Устройство информирующих обозначений помещений. Устройство пандусов для преодоления перепада высот.	Индивидуальное решение
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Отсутствуют пандусы и тактильная предупредительная информация о препятствии.	К,О,С,Г	Устройство контрастных полос, пандусов. Необходим расчет времени эвакуации МГН, по результатам расчета принять решение об устройстве зоны безопасности для МГН.	Индивидуальное решение
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует информационная поддержка на всех путях движения. Отсутствует пандус.	К,О,С,Г	Установить средства информационной поддержки на всех путях движения МГН. Приобретение и устройство пандусов для преодоления перепада высот.	Индивидуальное решение

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N на плане	N фото	
Пути движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)	ДП-И (О,С,Г) ДУ (К)			Индивидуальное решение

Комментарий к заключению: **Приобретение и устройство пандусов для преодоления перепада высот. Установка средств информационной поддержки на всех путях движения МГН.**