

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И.Иванова» (ФГБОУ ВО Курская ГСХА)
(Общежитие № 5)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения				Жилые помещения не оборудованы автономными пожарными извещателями (сигнализацией). Не установлены выключатели и розетки на положенной высоте.	К,О,С,Г		ТР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N на плане	N фото	
Жилые помещения	ДЧ-В (К,О,С,Г)			Текущий ремонт

Комментарий к заключению: **Жилые помещения не оборудованы автономными пожарными извещателями. Не установлены выключатели и розетки на положенной высоте.**