

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И.Иванова» (ФГБОУ ВО Курская ГСХА)
(Общежитие № 5)

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|---|------------|
| | | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | | | Ширина дверного проема меньше нормы, кабины не предназначены для инвалидов на колясках, нет поручней, визуального обособления зон, вешалки для костылей, нет устройств информации, сигнализации и связи (визуальных, тактильных, звуковых) | К,О,С,Г | Расширение дверных проемов, оборудование санузлов | ТР |
| 5.2 | Душевая/ванная комната | есть | | | Ширина дверного проема меньше нормы. Душевая, не предназначена для инвалидов на колясках, нет поручней, вешалки для | К,О,С,Г | Расширение дверных проемов. Оборудование душевых | ТР |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|-----|--|--|--|----------|--|----|
| | | | | | вешалки для костылей, нет устройств информации, сигнализации и связи (визуальных, тактильных, звуковых) | | | |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | | | - | - | - | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | Нет устройств информации, сигнализации и связи (визуальных, тактильных, звуковых). Туалетная комната и душевая не оборудованы. | К,О,С, Г | Установка устройств информации, сигнализации и связи (визуальных, тактильных, звуковых). Переоборудование туалетной комнаты и душевой. | ТР |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) |
|---|-------------------------|------------|--------|--|
| | | N на плане | N фото | |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (О,С,Г) ВНД (К) | | | Текущий ремонт |

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения доступны частично для всех категорий инвалидов кроме передвигающихся на креслах-колясках.